

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ**

**ООО «СтройАчинск»
Санаторий-профилакторий «Родник»**

2024 год

СОГЛАСОВАНО:

Председатель
Ачинская местная организация
"Всероссийское общество инвалидов"

И.В. Володин
« 15 » 2024г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «СтройАчинск»

С.В. Хвалько
« 15 » 2024г.

1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (- ются) услуга (услуги): 662152 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, д. 46, тел.: 8 (39151) 4-94-82; 4-97-26, адрес эл. почты: mail@rodnik-achinsk.ru

Наименование предоставляемой (- мых) услуги (услуг): санаторно-курортное лечение

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее двухэтажное здание, 2876,1 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка, 4493,42 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Общество с ограниченной ответственностью «СтройАчинск» санаторий-профилакторий «Родник».

Адрес местонахождения организации: 662152 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, д. 46, тел.: 8 (39151) 4-94-82; 4-97-26, адрес эл. почты: mail@rodnik-achinsk.ru

Основание для пользования объектом: договор аренды

Форма собственности: частная

Наименование и адрес вышестоящей организации: нет.

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: санаторно-курортное лечение

Плановая мощность: 150 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): рейсовый автобус № 7 (остановка «Центральная районная больница») наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки автобуса № 7: 800 м;

3.2.2. Время движения (пешком): от остановки автобуса № 7 - 15 мин;

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да;

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): регулируемые со звуковой сигнализацией;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть - бордюр

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов: форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

«Б» - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

«ВНД» - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В, ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично (все категории инвалидов)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	создание и установка при проведении капитального ремонта здания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	создание и установка при проведении капитального ремонта здания
5	Санитарно-гигиенические помещения	создание и установка при проведении капитального ремонта здания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	создание и установка при проведении капитального ремонта здания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (ТСП - технические средства реабилитации); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения (указывается наименование документа, программы, плана): не планируется на ближайшее время.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата):
прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_____» _____ 20__ г

2. Акта обследования объекта: N _____ акта _____ от
«_____» _____ 20__ г

3. Решения Комиссии _____ от «_____» _____ 20__ г

АНКЕТА №1

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ

ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «СтройАчинск» санаторий-профилакторий «Родник»

(полное юридическое наименование объекта)

Тип: санаторий-профилакторий

Почтовый адрес: 662152 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 56, тел.: 8 (39151) 4-94-82; 4-97-26, адрес эл. почты: mail@rodnik-achinsk.ru

Фактический адрес: 662152 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, д. 46, тел.: 8 (39151) 4-94-82; 4-97-26, адрес эл. почты: mail@rodnik-achinsk.ru

Ведомственная принадлежность: нет

Форма собственности объекта: частная

Вид деятельности: санаторно-курортное лечение

Размещение объекта: 1 здание двухэтажное панельное здание, год постройки - 1988г

Объём предоставляемых услуг: проектная мощность 150 человек, 55 сотрудников.

1. Территория объекта

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленных для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	имеется	
	Ширина прохода, калитки проёма в ограждении	К,О,С	Не менее 90 см	1.Ворота транспортные двухстворчатые: ширина – 5 м; 2.Калитка: ширина – 1,2м (со стороны ул. Манкевича);	Замечаний нет
	Знак доступности учреждения		-	нет	Замечаний нет
	Автостоянка посетителей		-	да	Требуется установка
					Выполнить разметку парковочных мест и обозначение спецзнаками горизонтальной поверхности стоянки
	Расстояние до входа в здание	К,О	Не более 50 м	да	Замечаний нет
	Доля машино - мест для инвалидов	К,О	Не менее 10%	да	Замечаний нет

	Размер места со специальным знаком	К	380x800см	да	Установка дорожного знака 6.4. «Место стоянки» с табличкой 8.17. «Инвалиды»
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: - Ширина полосы - Указатели направления движения - Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - Места отдыха: через 200м	К, О К, О, Г, С	Не менее 180 см Наличие Наличие	да да да	Замечаний нет
	Открытая лестница: - высота подъема ступеней - ширина проступи - поручни на высоте - рельефная тактильная - полоса перед маршем вверх и вниз (ширина) - контрастная окраска первой и последней ступени	О, С О, С С С	Не более 12 см Не менее 40 см 85-90 см 80 см Наличие Наличие	да нет да да нет да	Реконструкция
	Пандус: - высота подъема - уклон	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД-не более 1/12	нет нет	Реконструкция
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте	К О	70 см 85-95 см	да да	Замечаний нет

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анketируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленных для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		Норматив не установлен	90 см	Замечаний нет
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	220 x 500см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	да	
	Нескользящее покрытие	К,О,С	наличие	да	
	Навес	К,О,С	наличие	да	
Лестница наружная					
	Нескользящее покрытие	О,С,Г	наличие	да	Установить рельефную (тактильную) полосу
	Рельефная (тактильная полоса) перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	да	
	Поручни с двух сторон: - на высоте	О СО	наличие 85-95 см	да да	

	- горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием (закруглением)	С	не менее 30 см	да	
Пандус наружный					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	да	Реконструкция
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	да	
	Высота одного подъёма	К	не более 80 см	нет	
	Разворотные площадки: - внизу - промежуточная с поворотом направления движения	К	Не менее 150х150 см Не менее 150х150 см	нет нет	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз, с не травмирующим окончанием	К О К,О	70 см 85-90 см не менее 30см	да да да	
	Нескользящее покрытие	К,О	наличие	да	
	Наружный подъёмник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К,О	наличие	нет	
Тамбур					
	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	не менее 90 см	да	Замечаний нет
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): - ширина проёма в свету - высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5см	да да	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы

являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вклады).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетироваемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№_№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
КОРИДОРЫ/ХОЛЛЫ					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	Не менее 120 см	да	Замечаний нет
	Разворотные площадки	К	Не менее 150X150см	да	Замечаний нет
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см); - для колясочников: глубина 150см, ширина 90 см	К, О, С, Г О К	Не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	да да да	Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	Не более 10см	да	Замечаний нет
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина)	С	60см	нет	Установить рельефную (тактильную) полосу
	Контрастная окраска крайних	С	Наличие	да	Замечаний нет

ступеней						
Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	да да да			Замечаний нет
Лестница № 2 (вклады при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)						
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	нет			Установить рельефную (тактильную) полосу
Контрастная окраска крайних ступеней	С	Наличие	да			Замечаний нет
Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	да да да			Замечаний нет
Лестница № 3 (вклады при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)						
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	нет			Установить рельефную (тактильную) полосу
Контрастная окраска крайних ступеней	С	Наличие	да			Замечаний нет
Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	да да да			Замечаний нет
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги (не имеется)						
Кабина: - габариты (глубина x ширина) - ширина дверного проема - поручни Световая и звуковая	К К О С	Не менее 140x110см не менее 80 см наличие Наличие	нет			Технические решения невозможны Технические решения

информация в кабине о движении лифта					невозможны
Знак доступности	К,С		Наличие	нет	-
Пандус (не имеется)					
Ширина марша	К		Не менее 100см	нет	Установить пандус
Уклон	К		И/1 – не более 1/12	нет	
Разворотные площадки внизу,верху	К		Не менее 150х150	нет	
Поручни с двух сторон: - поручни на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К,О К О,К,С		Наличие 70см 85-90см не менее 10см	нет	
Пандус переносной	К		наличие	нет	
Подъемник для инвалидов: вертикальный (П), наклонный (П), мобильный (М)	К,О		наличие	нет	
Эскалатор	О		наличие	нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К- инвалиды колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно двигательного аппарата, С-инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов ,выделены полужирным шрифтом в графе (норматив). Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц ,путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетлируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№_№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Обслуживание с перемещением по маршрутам движения 1 этаж				
	Ширина полосы движения	К,О	не менее 120 см	да	Замечаний нет
	Высота оборудования	К	80-110 см	да	Замечаний нет
	Обслуживание с перемещением по маршрутам движения 2 этаж			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Ширина полосы движения	К,О	не менее 120 см	да	Замечаний нет
	Высота оборудования	К	80-110 см	да	Замечаний нет
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Кабина индивидуального обслуживания (водолечение) 1 этаж				
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	да	Замечаний нет
	Место для сидения	О	наличие	да	Замечаний нет
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	да	Замечаний нет
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Кабина индивидуального обслуживания (массажный кабинет) 1 этаж				
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	да	Замечаний нет

	Место для сидения	О	наличие	да	Замечаний нет
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	да	Замечаний нет
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Кабина индивидуального обслуживания (кабинет ЛФК) 1 этаж				
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	да	Замечаний нет
	Место для сидения	О	наличие	да	Замечаний нет
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	да	Замечаний нет
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Кабина индивидуального обслуживания (грязелечение) 1 этаж				
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	нет	Реконструкция кабин для процедур
	Место для сидения	О	наличие	да	Замечаний нет
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	да	Замечаний нет
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Кабина индивидуального обслуживания (физиолечение) 2 этаж				
				Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	Установка пандуса
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	нет	Реконструкция кабин для процедур
	Место для сидения	О	наличие	да	Замечаний нет
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	да	Замечаний нет
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Кабина индивидуального обслуживания (теплотечение) 2 этаж				
				Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	Установка пандуса
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	да	Замечаний нет
	Место для сидения	О	наличие	да	Замечаний нет

Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	да	Замечаний нет
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
Кабина индивидуального обслуживания (галокамера) 2 этаж	Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников. Порог 10 см			Установка пандуса, реконструкция дверного проёма
Ширина х глубина	К	не менее 160х180 см	да	Замечаний нет
Место для сидения	О	наличие	да	Замечаний нет
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	да	Замечаний нет
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
Актный зал 2 этаж	К,О	Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников		
Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	да	Замечаний нет
Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	да	Замечаний нет
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт	нет	Индивидуальное решение с ТСР

Примечание :

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды –колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата. С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе норматив остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ , на которые наносятся номера анкетуемых объектов : путей движения, площадок и других объектов

5. САНИТАРНО – БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№_№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Санузел					
	Знак доступности помещения	К,О	наличие	нет	Требуется установка
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	нет	Реконструкция дверного проёма
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	Требуется установка
	Раковина: - зона у раковины для кресла коляски (минимальные глубина х ширина) – высота раковины – опорный поручень	К КО	не менее 130-85 см 75 -85 наличие	да да да	Замечаний нет
	Кабины: - количество кабин – ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) – опорные поручни - зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина и глубина) – крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см	К,О К К КО К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 100х165 наличие не менее 40х130 см наличие	нет нет нет нет нет да	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания

	Знак доступности кабины	К,О	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№_№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	нет	Требуется установка
	Надписи: - размещение на высоте - высота прописных букв - освещенность	К,С,Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см	нет нет нет	
	Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте - прописных букв - освещенность	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см	нет нет нет нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со	С С С С С	наличие 60-110 см	нет нет	

	стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц - на кабинах санитарно – бытовых помещений	С		наличие наличие наличие наличие	нет нет нет нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г		не менее одной шт.	нет	
	Телефоны с усилителем	С, Г		не менее одной шт.	нет	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К		наличие	нет	
	Речевые информаторы и маяки	С		наличие	нет	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м 2	С		наличие	нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С		наличие	нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г		наличие	нет	

Примечания :

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды – колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха.

1. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными .

2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадки и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности на объект инвалидов требуются следующие основные мероприятия:

- 8.17. «Инвалиды»;
- на входной группе установить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем, информационные таблички;
 - на путях передвижения установить пандус на 2-й этаж, установить рельефную (тактильную) полосу, информационные таблички;
 - зона оказания услуг реконструкция кабин для лечения, установить рельефную (тактильную) полосу, информационные таблички;
 - в санитарных помещениях реконструкция кабин, создать тактильную направляющую полосу к кабине и писсуару, установить опорный поручень, знак доступности;
 - по средствам информации и коммуникации на объекте установить: визуальные средства информации, надписи, указатели.

Руководитель объекта:
Генеральный директор ООО «СтройАчинск» _____ С.В. Хвалько
Председатель комиссии: _____



О.В. Жеребко, заместитель генерального директора ООО «СтройАчинск» по вопросам деятельности СП «Родник»

Члены комиссии:

О.С. Парфентьева, заведующая хозяйством

М.Я. Дубская, менеджер

И.В. Володин, председатель Ачинской местной организации "Всероссийское общество инвалидов"

